

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
управление по г. сочи

Московская ул., д. 20, г. Сочи, 354000

Тел./fax: 8 (862) 264-41-94

Отделение НД и ПР Центрального р-на отдела НД и ПР Управления по г. Сочи

Московская ул., д. 20, г. Сочи, 354000

Тел./факс 8 (8622) 64-63-21 e-mail ondzentr@mail.ru

Предписание № 35/1/3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная
общеобразовательная школа-детский сад (ОГРН 1032311677144, ИНН 2320060080)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Сочи по
пожарному надзору № 35 от «05» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 05.03.2020года по 16 ч. 00 мин.
05.03.2020года, с 10 ч. 00 мин. 10.03.2020года по 11 ч. 00 мин. 10.03.2020года, проведена плановая
выездная проверка*

**ст.инспектором отделения НД и ПР Центрального района отдела НД и ПР управления по г. Сочи
капитаном внутренней службы Маслениевой Галиной Андреевной, МОБУ НОШ -детский сад № 85
по ул. Воровского, д. 51, г. Сочи, Центрального района**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с **директором Беловой Л.М.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Допускается эксплуатация светильников (ламп) со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п. 42 ППР в РФ | 13.05.2020 | |
| 2. | Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (переоборудованные помещения) | ст. 6. ФЗ -123, СП 5.13130.2009 табл. А1 | 13.05.2020 | |
| 3. | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний | п. 24 ППР в РФ | 13.05.2020 | |

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Ст. инспектор отделения НД и ПР
отдела НД и ПР управления по городу Сочи**


капитан внутренней службы Г.А. Масленева

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«10» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«10» марта 2020 г.


М.Л.П.
(должность, фамилия, инициалы)